

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2016014

Product **Jumpax Original** Holder **Unifloor Underlay Systems**
Arnsbergstraat 24
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer
Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010 met belasting 23 kg/m²
Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

PEUTZ-rapport
A 2911-1-RA-001

PEUTZ

Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum
2015-06-11

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Jumpax Original
Dikte	10 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	LVT verlijmd/ zelfklevend 2-3 mm

Geldig tot **2020-06-11**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE
STICHTING
GELUIDSHINDER

